



Декларация за характеристиките на строителен продукт

№. 008/2016

1. Уникален идентификационен код на типа продукт: **ПВВ-Б1, ПВВ-Б1-ж – U₀/U: 450/750V**

2. Национални изисквания (заповед на министъра на регионалното развитие и благоустройството, национален нормативен акт), техническа спецификация (национален стандарт, българско техническо одобрение), приложими за строителния продукт:

ФН КИ 06-004:2016

3. Предвидена употреба или употреби на строителния продукт в съответствие с националните изисквания, както е предвидено от производителя:

За неподвижен монтаж в силови и осветителни инсталации за жилищни и промишлени сгради.

4. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка, адрес за контакт на производителя и място на производство:

Елкабел АД
Ул. Одрин 15
Бургас 8000
България

5. Име и адрес за контакт на упълномощения представител (когато е приложимо):

6. Наименование на лице за оценяване на съответствието с националните изисквания (когато е приложимо):

Протокол от изпитвания № 69/25.03.2016*(сертификат за съответствие, протоколи от изпитвания/изчисления (в зависимост от приложимото))*

7. Декларирани показатели на характеристиките на строителния продукт:

Характеристика	Показател	Метод за изпитване/изчисление/определяне
1. Изпитване на въздействие на огън. Изпитване при вертикално разпространение на пламък на единичен изолиран проводник или кабел.	Разстоянието от долния ръб на горния държател до началото на овъгляването да е > 50 mm Разстоянието от долния ръб на горния държател до края на овъгляването да е < 540 mm	БДС EN 60332-1-2

Тази декларация за характеристиките на строителния продукт се издава изцяло на отговорността на производителя съгласно т. 4.

Подписано за и от името на производителя : Изп. Директори:

*(име, длъжност)) (подпис)*1. Димитър Паскалев
2. Васил Божинов

гр. Бургас: 28.03.2016

(място и дата на издаване)

Приложение № 1 към чл. 4, ал. 1, т. 2 от Нар. № РД-02-20-1